

Република Србија  
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  
Сектор за ванредне ситуације  
Управа за ванредне ситуације у Београду  
Број 217.1-1142/2012-07/7  
Дана 18.06.2012. године  
БЕОГРАД  
Ул. Мије Ковачевића бр. 2-4  
/СХ/  
Тел. 244-34-21

109 Бел-3912

**Републичка дирекција за имовину Републике Србије**

БЕОГРАД

Ул. Грачаничка бр.8

**ПРЕДМЕТ:** Изјашњење на нађено стање и предлог мера и рокова

Дана 15.03.2012. године извршен је ванредни инспекцијски преглед пословног објекта у Ул. Карађорђева бр.48, у Београду, од стране овлашћених радника ове Управе.

У прилогу дописа, достављамо Вам примерак Записника о извршеном инспекцијском прегледу, са Предлогом мера и рокова за отклањање недостатака констатованих записником.

Потребно је да, у смислу чл. 132 и 133. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97) одговорна лица Вашег предузећа, дају писану изјаву у погледу нађеног стања и предложених мера и рокова.

Изјаву треба доставити овој Управи за ванредне ситуације у Београду, у року од 8 дана од дана пријема, ради доношења одговарајућег решења.

У противном, сматраће се да немате примедбе на предметни Записник и Предлог мера и рокова.

ПРИЛОГ: Записник са предлогом мера и рокова

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

полицејски саветник,

Сања Вуксановић - Жугић

Република Србија  
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  
Сектор за ванредне ситуације  
Управа за ванредне ситуације у Београду  
Број 217.1-1142/2012-07/7  
Дана 18.06.2012. године  
Б Е О Г Р А Д  
Ул. Мије Ковачевића бр. 2-4  
/СХ/  
Тел. 244-34-21

**З А П И С Н И К**  
**о извршеном ванредном инспекцијском прегледу објекта**

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду, извршило је дана 15.06.2012. године, преко инспектора полицијског наредника Снежане Хаџић и самосталног полицијског инспектора Ане Мирковић, преглед Пословног објекта у Ул. Карађорђева бр.48, који припада **Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије**, Ул. Грачаничка бр.8, ради надзора над спровођењем прописа и мера заштите од пожара утврђених Законом и прописима донетим на основу Закона, на основу чл. 73 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/09) и чл.31 став 1 Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гласник СРС" бр. 44/77 и "Сл. гласник РС" бр. 48/94).

**Од стране правног лица прегледу су присуствовали:**

1. Марија Лактошевић – руководилац финансија „Правосудне академије“, тел: 011/2184 030;
2. Ненад Димитријевић - радник обезбеђења;

**1. ПРЕГЛЕД ЈЕ ОБУХВАТИО:**

На основу пријаве пријаве о пожарној опасности, заведена у овој Управи дана 12.06.2012. године, извршен ванредни инспекцијски преглед Пословног објекта у Ул. Карађорђева бр.48, дана 15.06.2012. године, од стране надлежних инспектора.

Извршним инспекцијским прегледом констатовано је следеће:  
Пословни објекат, спратности По+П+З, у Ул. Карађорђева бр.48, који припада Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, Закључком Комисије за расподелу службених зграда и пословних просторија Владе бр.361-3066/2010 од 27.04.2010 године,

распоређен је на коришћење Заштитнику грађана, Правосудној академији и Поверенику за информације од јавног значаја и заштитнику података о личности, а у циљу обезбеђења пословног простора неопходног за рад ових органа.  
У објекту се тренутно налази Правосудна академија, која је усељена у оба крила приземља.

**Напомена:**

Подрумске просторије и трећи спрат пословног објекта у Ул. Карађорђева бр.48 нису предмет инспекцијског прегледа, јер није омогућен приступ.

**Уочени недостаци:**

Извршеним инспекцијским прегледом констатовано је следеће стање:


1. У пословном објекту недостају апарати за почетно гашење пожара, изузев у приземљу које користи Правосудна академија.
2. Није извршено испитивање проточног капацитета и притиска воде у унутрашњој хидрантској мрежи за гашење пожара.
4. Недостаје потребна опрема (цево и млазница) у ормарима унутрашње хидрантске мреже за гашење пожара.
5. На другом спрату левог крила недостаје ормариф за смештај опреме унутрашње хидрантске мреже за гашење пожара
5. Није извршено испитивање инсталације за заштиту објеката од атмосферског пражњења.
6. Није у исправном и функционалном стању инсталација сигурносне противпаничне расвете која је местимично изведена на путевима евакуације.
7. Није изведена инсталација противпаничне расвете у целом објекту на свим путевима евакуације у објекту.
8. Није извршено адекватно обележавање праваца евакуације како би се обезбедила ефикасна и безбедна евакуација из објекта.
9. У пословном објекту је извршено накнадно вођење каблова електричне инсталације и импровизовано постављање инсталације опште расвете за потребе поставке изложбе, а није у складу са законом и техничким прописима.
10. Није у исправном стању стабилна инсталација за аутоматску и ручну дојаву пожара у објекту пословне зграде (изузев у приземљу).

Врши се складиштење горивог и другог функционално неприпадајућег материјала у помоћном евакуационом степенишу левог крила (одложен је стари намештај) чиме је онемогућена безбедна евакуација људи и имовине.

Записник је сачињен у 3 истоветна примерка од којих је један примерак достављен странци.

ЗАПИСНИК САЧИНИЛИ:

полицијски наредник прве класе

  
Снежана Хаџић

самостални полицијски инспектор

  
Ана Мирковић